



Ответ по предостережению о недопустимости нарушения обязательных требований от
20.08.2024г. № 2408/010-18/423/ПНН

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок исполнения	Выполнение
1	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	Срок до 31.12.2024 года	
2	В здании детского сада не сортирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (фактически в здании смонтирована СОУЭ 2-го типа, число мест в ДОУ - 250)		Выделение денежных средств Проект подписан Заявку на закупку подана
3	Прибор приемно-контрольный (ППКП), прибор пожарный управления (ППУ), функциональные модули индикации и управления, ИБЭ установлены в повешении без круглосуточного пребывания персонала (фактически установлены в коридоре).		Установлено с круглосуточным пребыванием персонала
4	В здании на путях эвакуаций отсутствует аварийное освещение	Срок до 01.06.2025 года	Не установлено

Заведующий



М.М. Кузнецова